

TRVB O 117 18

Betrieblicher Brandschutz-Ausbildung



Nutzungsbezogene Seminare je nach Betriebsform

N1*: Beherbergungsstätten (auch Gastronomie), Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten, Kindergärten,...), Bürogebäude, Wohnanlagen, Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten
 N2: Gewerbe- und Industrieanlagen, Holz- und papierverarbeitende Betriebe, Gewerbliche Garagen, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe
 N3: Krankenhäuser, Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Justizanstalten

Technikseminare nur für Anlagen im Betrieb

*kann entfallen bei

- Wohnanlagen bis zu einem Fluchtniveau von 22 m
- Gebäude mit Büro- oder büroähnlicher Nutzung bis zu einem Fluchtniveau von 22 m
- Verkaufsstätten bis maximal 3000 m²
- Bildungseinrichtungen (Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Universitäten) bis maximal 3200 m²
- Versammlungsstätten bis 1600 m²
- Beherbergung bis 100 Betten